

Przetarg nieograniczony na wykonanie:

„Wymiany i modernizacji oświetlenia w halach: OW-2, OW-5, MAG oraz wiatlach WK i WZ na terenie spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

- a. Demontaż istniejących oraz dostawę i montaż nowych opraw oświetlenia głównego LED o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 1 „Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące opraw oświetleniowych”
- b. Demontaż istniejących oraz dostawę i montaż nowych opraw oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego LED o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 1 „Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące opraw oświetleniowych”
- c. W wejściach bocznych na halę, oraz innych miejscach wskazanych przez zleceniodawcę należy wykonać system automatyki w systemie 1-10V, oparty na mikrofalowych czujnikach ruchu.
- d. Instalacja systemów przygaszania dla wymienionych opraw oświetlenia LED w systemie 1-10V, pod wskazanymi świetlikami.
- e. Przedłożenie projektów powykonawczych.
- f. Zagospodarowanie wszystkich zdemontowanych opraw.

2. Pozostałe Wymagania Zamawiającego:

Obowiązkowa wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Wadium w wysokości 10 000 PLN, należy wpłacić na rachunek nr: 60 1600 1462 1890 2099 0000 0001, a dokument potwierdzający wpłatę dołączyć do oferty. Wadium będzie skuteczne, jeżeli w chwili składania oferty u Zamawiającego, wadium zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz po wniesieniu zabezpieczenia.

Do oferty należy dołączyć :

- Atest PZH na oferowane lampy oświetlenia głównego,
- Certyfikaty CE,
- Raport LM79 potwierdzający parametry oferowanych lamp oświetlenia głównego,
- Karty katalogowe,
- Oświadczenie o okresie gwarancji (oświetlenie główne min 5 lat/ awaryjne/ewakuacyjne 2 lata)
- Referencje dotyczące dotychczas przeprowadzonych modernizacji oświetlenia w obiektach przemysłowych na produktach oferowanego producenta (min 3 szt.), **lub** list referencyjny poświadczający, że oferent posiada

autoryzację producenta oświetlenia w zakresie projektowania, doradztwa i instalacji, wystawiony bezpośrednio przez producenta i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania. W przypadku dokumentu w języku obcym wymagamy aby dostarczyć także jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego,

- Potwierdzenie wpłaty wadium.

Oferent **musi** być zarejestrowany w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Zlecniodawca odrzuci oferty z zapisami w karcie gwarancyjnej ograniczającymi wykorzystanie lamp wedle potrzeb Zamawiającego, oraz nie popartych raportem LM79 mówiącym o rzeczywistych parametrach oferowanych lamp LED.

Jeżeli wykonawca nie złoży wszystkich wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, zamawiający ma prawo wezwać do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów.

3. Warunki umowy

- a. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
- b. Płatności miesięczne po wykonaniu danego etapu i jego pozytywnym odbiorze technicznym.
- c. Przy zawarciu umowy należy przedłożyć polisę OC o wartości min. 1 mln zł.
- d. Kary umowne w wysokości:
 - 10 % za odstąpienie od kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - 0,1 % za każdy dzień opóźnienia zakończenia robót,
 - 0,2 % za każdy dzień opóźnienia przy usuwaniu usterek.
- e. Termin realizacji umowy: 20 grudnia 2023r.

4. Pytania do SIWZ, kontakt

Pytania dotyczące niniejszej specyfikacji, należy kierować na adres mail: bronisze@bronisze.com.pl. Kontakt tel. pod numerami 607 237 187 oraz 22 721 55 38. Odpowiedzi na pytania będą podawane na stronie www.bronisze.com.pl bez podawania źródła. Odpowiedzi na pytania są wiążące i obowiązujące wszystkich oferentów. Termin na składanie pytań upływa z dn. 24.07.2023r. Pytania zadane po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty

Spośród ofert, które spełnią **wszystkie** wymagania formalno-prawne oraz techniczne, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny.

Ocena będzie liczona wg wartości szacowanej wielkości zamówienia, zgodnie z zestawieniem poniżej:

		Szacowana ilość	Cena netto	Wartość netto
1	Lampa IP 40 zamiennik 2 x 58W	700		
2	Lampa IP 40 zamiennik 3 x 58W	24		
3	Lampa IP 69 zamiennik 2 x 58W	710		
4	Lampa IP 69 zamiennik 3 x 58W	26		
5	Demontaż starej lampy i instalacja nowej (poz. 1-4)	1460		
6	Lampa awaryjna / ewakuacyjna instalacja wraz z okablowaniem	50		
7	Montaż lampy (poz. 6)	50		
8	Lampa awaryjna / ewakuacyjna (na istniejącym okablowaniu)	250		
9	Wymiana lampy (poz. 8)	250		

10	Koryto elektryczne wraz z zasilaniem 1mb	300		
11	Montaż koryt (poz. 10)	300		
12	Czujnik ruchu z akcesoriami	7		
13	Podłączenie czujnika do nie więcej niż 4 lamp (poz. 13)	7		
14	Wyprowadzenie załącznika z wydzielonego obwodu	10		
15	Wymiana zasilacza na sterowany 1-10V	20		
			SUMA	

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oczekujemy na pisemne oferty do dnia 28.07.2023r. do godziny 12.00. Oferty prosimy złożyć w recepcji spółki w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z napisem: **Wymiana i modernizacja oświetlenia na terenie WR-SRH S.A - przetarg**". Prosimy o dołączenie do oferty jej wersji na nośniku cyfrowym typu USB. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Termin rozstrzygnięcia przetargu: 18.08.2023r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny oraz do zakończenia przetargu bez wyboru wykonawcy i bez podania przyczyny. W takim wypadku oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora przetargu, w szczególności nie mają oni roszczenia o zawarcie umowy ani roszczenia o zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z udziałem w przetargu.

Zamawiający nie podlega pod ustawę Prawo Zamówień Publicznych.